

鎌倉市役所電気工作物保安管理仕様書

1. 名 称 鎌倉市役所自家用電気工作物年次点検
2. 施工場所 鎌倉市役所（鎌倉市御成町18番10号）
3. 点検回数
保守点検 年1回

4. 点検項目

- (1) 高圧関係絶縁抵抗試験
- (2) 継電器動作特性試験
- (3) シーケンス試験
- (4) 接地抵抗試験
- (5) 高圧ケーブル劣化診断
- (6) 観察点検及び清掃増締
- (7) 高圧コンデンサ容量測定
- (8) 使用設備低圧絶縁測定
- (9) 低圧分電盤の清掃・増締め
- (10) 検査成績書の作成

5. その他

電気事業法第42条（保安規程）に基づく保守点検。
点検後、報告書を2部提出すること。