小中学校ガスヒートポンプエアコン点検仕様書

1 施行場所及び台数

(1) 小学校

第二小学校	鎌倉市二階堂 8 7 8 番地	2 台
御成小学校	鎌倉市御成町 1 9 番 1 号	7 台
腰越小学校	鎌倉市腰越五丁目 7 番 1 号	1 台
小坂小学校	鎌倉市小袋谷 5 8 7 番地	1 台
今泉小学校	鎌倉市今泉二丁目 1 3 番 1 号	1 台

(2) 中学校

第二中学校	鎌倉市西御門一丁目 7 番 1 号	3 台
-------	-------------------	-----

2 作業日時

本市が指定する日

3 点検作業項目

- (1) エンジンオイル
- (2) 冷却水量
- (3) 冷却水ホース
- (4) 排気ガスホース
- (5) コンプレッサ冷媒漏れ
- (6) 冷媒配管漏れ
- (7) 室内機フィルタ
- (8) 室外機異常音・振動
- (9) 室内機異常音・振動
- (10) エンジン掛かり具合・異音
- (11) リモコン機能
- (12) 冷房・暖房能力

4 安全対策

作業にあたっては、十分な安全対策を講じたうえで実施すること

5 報告

業務完了後、速やかに結果を書面にて報告すること。

6 その他

- (1) 修理費用は、別途有償とする。
- (2) この仕様書に記載していないことについては、学校施設課と協議を行ったうえで決めることとする。