

# 名越クリーンセンター 焼却施設の維持管理状況

平成 23 年 10 月分

項 目	内 容		
処分した一般廃棄物の種類	都 市 ご み		
処分した一般廃棄物の数量	2,218.25 ト ン		
燃焼室中の 燃焼ガスの温度	測定位置	焼却炉内 別図—①	
	測定 年月日	1号炉	10月 1日～6日、26日～31日
		2号炉	10月 4日～31日
	測定結果	1号炉	月平均値 913 ℃
		2号炉	月平均値 912 ℃
集じん器に流入する 燃焼ガスの温度	測定位置	ろ過式集じん器入口 別図—②	
	測定 年月日	1号炉	10月 1日～6日、26日～31日
		2号炉	10月 4日～31日
	測定結果	1号炉	月平均値 199 ℃
		2号炉	月平均値 199 ℃
排ガス中の 一酸化炭素濃度	測定位置	ろ過式集じん器出口 別図—③	
	測定 年月日	1号炉	10月 1日～6日、26日～31日
		2号炉	10月 4日～31日
	測定結果	1号炉	月平均値 20 ppm
		2号炉	月平均値 24 ppm
冷却設備、排ガス処理設備 に堆積したばいじんの除去	除去した 年月日	1号炉	10月 11日、13日、25日
		2号炉	10月 3日、4日

※ 測定年月日…測定結果の得られた年月日

※ 月平均値…測定日平均値の当該月の合計値を当該測定日数で除して得た値

名越クリーンセンター 焼却施設の維持管理状況

平成23年10月

日	曜日	燃焼ガス温度		測定位置	集じん器に流入する燃焼ガスの温度		測定位置	排ガス中のCO濃度		測定位置
		測定結果			測定結果			測定結果		
		1号炉	2号炉		1号炉	2号炉		1号炉	2号炉	
1	土	911	休炉	焼却炉内中央 別図①	199	休炉	集じん器入口 別図②	24	休炉	集じん器出口 別図③
2	日	930	休炉		199	休炉		32	休炉	
3	月	898	休炉		199	休炉		21	休炉	
4	火	900	917		199	198		19	25	
5	水	922	903		199	199		21	31	
6	木	920	899		199	199		10	9	
7	金	休炉	893		休炉	199		休炉	13	
8	土	休炉	909		休炉	198		休炉	17	
9	日	休炉	912		休炉	199		休炉	34	
10	月	補修	921		補修	199		補修	25	
11	火	補修	904		補修	199		補修	30	
12	水	補修	908		補修	199		補修	26	
13	木	補修	912		補修	199		補修	29	
14	金	補修	895		補修	200		補修	20	
15	土	補修	908		補修	199		補修	27	
16	日	補修	924		補修	200		補修	18	
17	月	補修	915		補修	199		補修	29	
18	火	補修	905		補修	199		補修	23	
19	水	補修	917		補修	199		補修	52	
20	木	補修	912		補修	198		補修	22	
21	金	補修	915		補修	199		補修	30	
22	土	補修	932		補修	199		補修	22	
23	日	補修	910		補修	199		補修	16	
24	月	補修	913		補修	199		補修	22	
25	火	補修	901		補修	199		補修	24	
26	水	900	913		198	199		21	18	
27	木	911	903		198	199		20	20	
28	金	912	904		198	199		24	30	
29	土	910	950		198	198		28	29	
30	日	929	929		198	199		8	20	
31	月	910	900		198	199		12	20	
平均		913	912	199	199	20	24			

名越クリーンセンター焼却施設の維持管理状況

平成23年10月

日	曜日	焼却量 (トン)		冷却設備・排ガス設備に 堆積したばいじんの除去 実施日		排ガス採取 実施日		備考
		1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	
1	土	54.29	休炉					
2	日	53.41	休炉					
3	月	59.64	休炉		実施			
4	火	57.03	26.28		実施			
5	水	51.78	54.25					
6	木	56.83	59.40					
7	金	休炉	59.62					
8	土	休炉	54.70					
9	日	休炉	51.71					
10	月	修繕	61.74					
11	火	修繕	57.71	実施				
12	水	修繕	51.08					
13	木	修繕	65.05	実施				
14	金	修繕	65.03					
15	土	修繕	56.21					
16	日	修繕	55.15					
17	月	修繕	62.46					
18	火	修繕	54.76					
19	水	修繕	50.18					
20	木	修繕	53.33					
21	金	修繕	53.76					
22	土	修繕	54.05					
23	日	修繕	58.06					
24	月	修繕	55.01					
25	火	修繕	53.34	実施				
26	水	43.26	53.60					
27	木	63.33	63.49					
28	金	51.29	56.05					
29	土	56.28	55.03					
30	日	55.14	58.05					
31	月	57.41	59.46					
小計		659.69	1,558.56	3回	2回	0回	0回	
合計		2,218.25						